

Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego

ul. Kamińskiego 7/9 tel. /+48/ 42 205 58 71
91-427 Łódź fax /+48/ 42 205 58 73

Zapytanie ofertowe

znak sprawy: ZP.262.004.2021


Zamawiający: **Województwo Łódzkie - Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego**, 91-427 Łódź, ul. Kamińskiego 7/9, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczącym wykonania usługi konserwacji instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynkach wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia.

I. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone będzie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w niżej wymienionych nieruchomościach:

| część zamówienia | lokalizacja budynku |
|------------------|---|
| 1 | Łódź, al. Piłsudskiego 8 |
| 2 | Łódź, ul. Moniuszki 7/9 (* (* usługi konserwacji podlegają dalszej odsprzedaży, współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020     Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020 |
| 3 | Łódź, ul. Solna 14 |
| 4 | Łódź, ul. Wycieczkowa 86 |
| 5 | Łódź, ul. Narutowicza 122 |
| 6 | Skierniewice, ul. Batorego 64D |
| 7 | Sieradz, ul. 3 Maja 7 (budynek D) |
| 8 | Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego 2 |

Zakres oraz warunki wykonywania czynności konserwacyjnych instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, określone zostały w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.

Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy, stanowiącej Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

III. Termin realizacji zamówienia

Okres świadczenia usług: od dnia 01.02.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie warunków udziału wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.

V. Sposób przygotowania oferty

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na części zamówienia rozumiane, jako konserwacja instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dla poszczególnej nieruchomości (budynków), które wymienione zostały w Opisie przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca może złożyć oferty na wykonanie usług konserwacji instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego we wszystkich nieruchomościach - budynkach (częściach zamówienia) lub dla dowolnie wybranej/wybranych nieruchomości - budynku.
Na jedną część zamówienia wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, uwzględniając cały zakres zamówienia, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia.
Ofertę należy złożyć poprzez wypełnienie formularza ofertowego, według wzoru stanowiącego Załączniki nr 3 do Zapytania ofertowego.
3. Składana oferta powinna również zawierać pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie) - jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty nie wynika bezpośrednio z wpisów dokonanych we właściwych rejestrach oraz w przypadku, gdy ofertę w imieniu właściciela firmy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), mocodawcy (wykonawcy) podpisuje inna osoba. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
4. Podwykonawcy:
Zamawiający nie określa warunków w zakresie podwykonawstwa zamówienia.
5. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiająca jej samoistną dekompletację).
Zamawiający zaleca złożenie oferty w zamkniętej kopercie, zaadresowanej do zamawiającego, i oznaczonej w sposób określony w rozdziale VIII Zapytania ofertowego. W przypadku nieprawidłowego opisanie, zaadresowania lub zamknięcia kopert z ofertami zamawiający nie bierze odpowiedzialności za jej nieterminowe otwarcie.
6. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu do składania ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być złożone przed upływem terminu do składania ofert i oznaczone w sposób określony w rozdziale VIII Zapytania ofertowego oraz dodatkowo opisane "zmiana" lub "wycofanie".
7. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
8. Oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „*tajemnica przedsiębiorstwa*”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VI. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Oferta musi obejmować cały zakres zamówienia określony w Opisie przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa musi zawierać całość kosztów związanych z wykonaniem zamówienia, w tym należny podatek VAT, jeżeli wykonawca jest jego płatnikiem.
2. Warunki płatności określone zostały we wzorze umowy, stanowiącej Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. Zamawiający przewiduje płatności częściowe. Rozliczenie z Wykonawcą za świadczenie usług stanowiących przedmiot zamówienia będzie następować ryczałtowo, w okresach miesięcznych, w równych częściach.
3. Zamawiający poprawi w ofercie
 - oczywiste omyłki pisarskie (tj. omyłki których poprawienie nie prowadzi do zmiany rzeczywistej treści i sensu oświadczenia wykonawcy),
 - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, zamawiający przyjmie za prawidłową cenę podaną liczbą,
 - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią Zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty (tj. omyłki, których charakter zezwala na ich samodzielne poprawienie przez zamawiającego, bez konieczności uzyskiwania dodatkowych wyjaśnień wykonawcy),niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. W przypadku wątpliwości co do wysokości zaoferowanej ceny, zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

VII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

VIII. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy składać w siedzibie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, 91-427 Łódź, ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju nr 318 - sekretariat (III piętro), w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zamówienia „Oferta na świadczenie usług konserwacji instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego; znak sprawy: ZP.262.004.2021”, do dnia **20 stycznia 2021 roku**, do godz. 10:00.
2. Zamawiający dokona jawnego otwarcia ofert w dniu **20 stycznia 2021 roku**, o godz. 10:15 w pokoju nr 208 (II piętro).

IX. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Kryteria oceny ofert

1. Jedynym kryterium oceny oferty jest cena oferty rozumiana jako wartość całkowita oferty brutto.
2. Oferty będą oceniane oddzielnie dla każdej części zamówienia.
3. Za najkorzystniejszą dla zamawiającego uznana zostanie oferta z najniższą ceną, złożona zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu ofertowym.

XI. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, wynik postępowania

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.
2. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, komunikacja między zamawiającym a wykonawcami (za wyjątkiem oferty oraz umowy) odbywa się drogą elektroniczną, na adres e-mail wykonawcy, z którego wpłynął wniosek - przed otwarciem ofert lub wskazany przez wykonawcę w ofercie.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez wykonawcę drogą elektroniczną należy kierować na adres e-mail: sekretariat@znwl.pl.
Zamawiający może udzielić wyjaśnień z adresów e-mail wskazanych pkt 6 tiret 1, na adres email wykonawcy z którego wpłynął wniosek, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, przy zastosowaniu zasad określonych w punkcie 4.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
4. W niniejszym postępowaniu przyjmuje się, iż korespondencja wysłana przez zamawiającego na adres e-mail podany przez wykonawcę we wniosku lub w ofercie, została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z jej treścią, w dniu jej wysłania przez zamawiającego.
5. Brak wskazania adresu e-mail do korespondencji, spowoduje przesłanie korespondencji pisemnie, za pośrednictwem operatora pocztowego, na adres siedziby wykonawcy wskazany w ofercie, przy zastosowaniu zasad określonych w punkcie 4.
6. Wynik postępowania, ze wskazaniem najkorzystniejszej oferty wraz z zawiadomieniem o ofertach odrzuconych zostanie ogłoszony poprzez:
 - jednoczesne zawiadomienie e-mailem o adresie:
izabelapachniewicz@znwl.pl lub mirosławpijanowski@znwl.pl
wykonawców, którzy złożyli oferty, przy zastosowaniu zasad określonych w punktach 1-2 i 4- 5,
 - wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w Łodzi, ul. Kamińskiego 7/9 (III piętro, obok pokoju 318),
 - zamieszczenie na stronach internetowych zamawiającego:
<http://www.znwl.pl>; <http://www.znwl.samorzady.pl>

XII. Wymagania dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie będzie żądał od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIII. Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami

Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są pracownicy zamawiającego:

- 1) w kwestiach merytorycznych:
 - Pan Tomasz Margiewicz – tel. 42 205 58 71 wew. 315, 604 465 901, Łódź, ul Kamińskiego 7/9, pokój nr 315;
 - Pani Agnieszka Siedlecka – tel. 42 205 58 71 wew. 203, kom. 698 507 608, Łódź, ul Kamińskiego 7/9, pokój nr 203;
- 2) w kwestiach formalnych:
 - Pani Izabela Pachniewicz – tel. 42 205 58 71 wew. 102, Łódź, ul Kamińskiego 7/9, pokój nr 102;
 - Pan Mirosław Pijanowski – tel. 42 205 58 71 wew. 102, Łódź, ul Kamińskiego 7/9, pokój nr 102.

XIV. Informacje w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO ⁽¹⁾

1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą być przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie, zgodnie z przepisami RODO. Dane te mogą dotyczyć tak samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Administratorem danych osobowych obowiązującym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie w szczególności:
 - 1) zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
 - wykonawcy będącego osobą fizyczną,
 - wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
 - pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
 - członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
 - osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 - 2) wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
 - osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
 - podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
 - podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
 - pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
 - członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);
 - 3) podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

3. Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO powinien być wykonany wraz ze zbieraniem (tj. podczas pozyskiwania) danych osobowych, a informacja powinna dotrzeć w sposób zindywidualizowany do osoby, której dane osobowe dotyczą.

4. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO, dotyczący wykonawcy, podwykonawcy, podmiotu trzeciego:

Wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci jest zobowiązany podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał.

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą, m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).

Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany do złożenia w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (oświadczenie zawarte we wzorze formularza ofertowego).

5. W celu spełnienia przez zamawiającego obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, wobec wykonawcy, którego dane osobowe w niniejszym postępowaniu będzie przetwarzał, przedkłada poniżej klauzulę informacyjną:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego reprezentowany przez Dyrektora
ul. Kamińskiego 7/9, 91-427 Łódź,
tel. 42 205-58-71, fax: 42 205-58-73,
adres strony internetowej: <http://www.znwl.pl>; <http://www.znwl.samorzady.pl>
e-mail: sekretariat@znwl.pl
- inspektorem ochrony danych w Zarządzie Nieruchomości Województwa Łódzkiego jest Pan Krzysztof Misiak, kontakt:
tel. 42 205 58 71 wew. 125,
adres e-mail: iod@znwl.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z realizacją przedmiotowego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona

zostanie dokumentacja postępowania;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w tiret 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz nie może naruszać integralności dokumentacji związanej z przebiegiem przedmiotowego postępowania;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

⁽¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) - zwane w treści Zapytania ofertowego RODO.

XV. Postanowienia końcowe

1. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższać będzie kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- nie wpłynie żadna oferta,
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie

zamówienia publicznego.

2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią niżej wymienione okoliczności:

- jej treść nie odpowiada treści zawartej w Zapytaniu ofertowym (z zastrzeżeniem omyłek, które są możliwe do samodzielnego poprawienia przez zamawiającego),
- zawiera błędy w obliczeniu ceny, które nie są możliwe do samodzielnego poprawienia przez zamawiającego,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- wykonawca nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana przez zamawiającego ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Niniejsze zapytania ofertowe zamieszczone będzie na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie zamawiającego oraz na stronach internetowych zamawiającego: <http://www.znwl.pl>; <http://www.znwl.samorzady.pl>.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - Zakres oraz warunki wykonywania czynności konserwacyjnych instalacji oświetlenia awaryjnego,
- Załącznik nr 2 - Wzór umowy,
- Załącznik nr 3 - Wzór formularza oferty.

Łódź, dnia 12 stycznia 2021 r.

Zatwierdzam:


DYREKTOR
Grzegorz Janowicz

**Zakres oraz warunki wykonywania czynności konserwacyjnych
instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego**

1. Zakres wykonywanych czynności konserwacyjnych w instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego powinien być przeprowadzony zgodnie z wymogami polskich norm (w szczególności PN-EN 50172:2005), dokumentacją techniczno - ruchową (DTR) urządzeń oraz zaleceniami producenta awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, a także obowiązującymi przepisami, a w szczególności ma obejmować:
 - a) test wykonywany raz w miesiącu (miesięczny), który należy przeprowadzić w następujący sposób:
 - włączyć awaryjny tryb pracy każdej oprawy oświetleniowej i każdego znaku oświetleniowego wewnątrz z zasilaniem akumulatorowym poprzez symulację uszkodzenia oświetlenia podstawowego na czas wystarczający do upewnienia się, że każda lampa świeci. Zaleca się aby okres symulowanego uszkodzenia był wystarczający dla potrzeb badania, jednakże zminimalizowany ze względu na możliwości uszkodzenia komponentów systemu (np. lamp). W tym czasie należy sprawdzić wszystkie oprawy oświetleniowe i znaki aby upewnić się czy są czyste i prawidłowo działają. Na zakończenie testu należy przywrócić zasilanie podstawowe i sprawdzić każdą lampkę kontrolnej lub/oraz urządzenia informującego o tym fakcie,
 - w przypadku systemów centralnych akumulatorów należy sprawdzić prawidłowość działania systemu monitorowania,
 - wymienić uszkodzone, zużyte elementy instalacji,
 - w książce „konserwacji i napraw systemu” należy odnotować datę testu oraz jego wynik;
 - b) test wykonywany raz w roku (roczny), w którym należy przeprowadzić czynności testu miesięcznego oraz przeprowadzić dodatkowe testy:
 - każdą oprawę oświetleniową i znak oświetleniowy wewnątrz należy testować, jak w przypadku testu przeprowadzanego raz w miesiącu, jednakże w przypadku pełnego znamionowego czasu trwania - zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową (DTR) producenta urządzeń (minimum 1 h),
 - na zakończenie tego testu, należy przywrócić zasilanie podstawowe i sprawdzić każdą lampkę kontrolnej lub urządzenia informującego o tym fakcie,
 - sprawdzenie poprawności działania układu ładowania,
 - sprawdzenie natężenia awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, zgodnie z Polskimi Normami, w szczególności - PN-EN 1838:2005 urządzeniem-miernikiem (luksomierz) posiadającym świadectwo wzorcowania, dokonane przez laboratorium wzorcujące, mające do tych czynności kompetencje, między innymi zachowujące spójność pomiarową, oszacowany budżet niepewności, a miernik spełnia wymagania dotyczące mierników zawarte w Dzienniku Urzędowym Miar i Probiernictwa z 1995 roku,
 - w książce „konserwacji i napraw systemu” należy odnotować datę testu i jego wyniki oraz sporządzić protokół.
2. Wykonawca przeprowadza konserwację przy użyciu własnych materiałów, z wyłączeniem elementów urządzeń i instalacji będących zamiennikami elementów zużytych lub uszkodzonych.
3. Wykonawca, ma prawo do zwrotu poniesionych kosztów zakupu elementów urządzeń i instalacji będących zamiennikami elementów zużytych lub uszkodzonych, na podstawie oddzielnie wystawionych faktur, po odebraniu wykonanych prac przez przedstawiciela zamawiającego.

4. Wykonawca będzie ponadto świadczył usługę pogotowia konserwacyjnego, przez 7 dni w tygodniu, całodobowo, polegającą na niezwłocznym (w ciągu dwóch godzin od momentu zgłoszenia) stawieniu się jego pracowników na wezwanie zamawiającego, użytkowników obiektu lub pracowników firmy świadczącej usługę ochrony fizycznej osób i mienia, w przypadku wystąpienia uszkodzeń w instalacjach i urządzeniach lub ich awarii.
W ramach tej usługi, wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca uszkodzenia lub awarii, aby zapobiec powiększaniu się szkody, a także do ustalenia przyczyny i do usunięcia powstałego uszkodzenia lub awarii oraz do powiadomienia o zaistniałej sytuacji zamawiającego.
5. Wykonawca, w ramach umowy zobowiązuje się do usuwania awarii instalacji, przy bezzwłocznym przystąpieniu do jej usuwania od momentu zgłoszenia oraz do wymiany uszkodzonych, zużytych elementów instalacji.
6. W przypadku wykonania niezbędnych napraw i usuwania skutków uszkodzeń, wykonawca będzie miał prawo do zwrotu poniesionych kosztów, tylko i wyłącznie za zakupione elementy urządzeń instalacji, będących zamiennikami elementów zużytych lub uszkodzonych na podstawie oddzielnie wystawionych faktur, po odebraniu wykonanych prac przez przedstawiciela zamawiającego oraz po przedstawieniu kopii faktur ich zakupu.
Ceny wymienionych elementów nie mogą być wyższe od cen ich zakupu przedstawionych na fakturach.
Wykonawca nie otrzyma zwrotu kosztów poniesionych za wykonanie prac i dojazd.
7. Koszty usuwania uszkodzeń lub awarii i ich skutków będą rozliczane na podstawie odrębnych zleceń.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia napraw innym podmiotom.

UMOWA Nr – wzór

zawarta w dniu na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.),
pomiędzy:

.....
zwanym w dalszej części umowy **Zamawiającym**,

a

.....
zwaną dalej **Wykonawcą**,
o następującej treści:

§ 1

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę konserwacji:

.....
zgodnie ze złożoną ofertą.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia do wykonywania prac będących przedmiotem umowy.

§ 2

1. Zakres wykonywanych czynności konserwacyjnych w instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego powinien być przeprowadzony zgodnie z wymogami polskich norm (w szczególności PN-EN 50172:2005), dokumentacją techniczno - ruchową (DTR) urządzeń oraz zaleceniami producenta awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, a także obowiązującymi przepisami, a w szczególności ma obejmować:

a) test wykonywany raz w miesiącu (miesięczny), który należy przeprowadzić w następujący sposób:

- włączyć awaryjny tryb pracy każdej oprawy oświetleniowej i każdego znaku oświetleniowego wewnątrz z zasilaniem akumulatorowym poprzez symulację uszkodzenia oświetlenia podstawowego na czas wystarczający do upewnienia się, że każda lampa świeci. Zaleca się aby okres symulowanego uszkodzenia był wystarczający dla potrzeb badania, jednakże zminimalizowany ze względu na możliwości uszkodzenia komponentów systemu (np. lamp). W tym czasie należy sprawdzić wszystkie oprawy oświetleniowe i znaki aby upewnić się czy są czyste i prawidłowo działają. Na zakończenie testu należy przywrócić zasilanie podstawowe i sprawdzenie każdej lampki kontrolnej lub/oraz urządzenia informującego o tym fakcie,
- w przypadku systemów centralnych akumulatorów należy sprawdzić prawidłowość działania systemu monitorowania,
- wymienić uszkodzone, zużyte elementy instalacji,
- w książce „konserwacji i napraw systemu” należy odnotować datę testu oraz jego wynik;

b) test wykonywany raz w roku (roczny), w którym należy przeprowadzić czynności testu miesięcznego oraz przeprowadzić dodatkowe testy:

- każdą oprawę oświetleniową i znak oświetleniowy wewnątrz należy testować jak w przypadku testu przeprowadzanego raz w miesiącu, jednakże w przypadku pełnego znamionowego czasu trwania – zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchową (DTR) producenta urządzeń (minimum 1 h),
- na zakończenie tego testu należy przywrócić zasilanie podstawowe i sprawdzenie każdej lampki kontrolnej lub urządzenia informującego o tym fakcie,
- sprawdzenie poprawności działania układu ładowania,

- sprawdzenie natężenia awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, zgodnie z Polskimi Normami, w szczególności - PN-EN 1838:2005 urządzeniem-miernikiem (lukso mierz) posiadającym świadectwo wzorcowania, dokonane przez laboratorium wzorcujące, mające do tych czynności kompetencje, między innymi zachowujące spójność pomiarową, oszacowany budżet niepewności, a miernik spełnia wymagania dotyczące mierników zawarte w Dzienniku Urzędowym Miar i Probiernictwa z 1995 roku,
 - w książce „konserwacji i napraw systemu” należy odnotować datę testu i jego wyniki oraz sporządzić protokół.
2. Wykonawca przeprowadza konserwację przy użyciu własnych materiałów, z wyłączeniem elementów urządzeń i instalacji będących zamiennikami elementów zużytych lub uszkodzonych.
 3. Wykonawca, ma prawo do zwrotu poniesionych kosztów zakupu elementów urządzeń i instalacji będących zamiennikami elementów zużytych lub uszkodzonych, na podstawie oddzielnie wystawionych faktur, po odebraniu wykonanych prac przez przedstawiciela Zamawiającego.
 4. Wykonawca będzie ponadto świadczył usługę pogotowia konserwacyjnego, przez 7 dni w tygodniu, całodobowo, polegającą na niezwłocznym (w ciągu dwóch godzin od momentu zgłoszenia) stawieniu się jego pracowników na wezwanie Zamawiającego, użytkowników obiektu lub pracowników firmy świadczącej usługę ochrony fizycznej osób i mienia w przypadku wystąpienia uszkodzeń w instalacjach i urządzeniach lub ich awarii.
W ramach tej usługi Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca uszkodzenia lub awarii, aby zapobiec powiększaniu się szkody, a także do ustalenia przyczyny i do usunięcia powstałego uszkodzenia lub awarii oraz do powiadomienia o zaistniałej sytuacji Zamawiającego.
 5. Wykonawca, w ramach umowy zobowiązuje się do usuwania awarii instalacji, przy bezzwłocznym przystąpieniu do jej usuwania od momentu zgłoszenia oraz do wymiany uszkodzonych, zużytych elementów instalacji.
 6. W przypadku wykonania niezbędnych napraw i usuwania skutków uszkodzeń, Wykonawca będzie miał prawo do zwrotu poniesionych kosztów, tylko i wyłącznie za zakupione elementy urządzeń instalacji, będących zamiennikami elementów zużytych lub uszkodzonych na podstawie oddzielnie wystawionych faktur, po odebraniu wykonanych prac przez przedstawiciela zamawiającego oraz po przedstawieniu kopii faktur ich zakupu.
Ceny wymienionych elementów nie mogą być wyższe od cen ich zakupu przedstawionych na fakturach.
Wykonawca nie otrzyma zwrotu kosztów poniesionych za wykonanie prac i dojazd.
 7. Koszty usuwania uszkodzeń lub awarii i ich skutków będą rozliczane na podstawie odrębnych zleceń.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia napraw innym podmiotom.
 9. Nadzór ze strony Wykonawcy nad prawidłową realizacją zadań wynikających z niniejszej umowy prowadzi:
-
- Wykonawca ustanawia następujące środki komunikacji w sprawie realizacji zamówienia:
tel. , adres e-mail:
10. Nadzór ze strony Zamawiającego nad prawidłową realizacją zadań wynikających z niniejszej umowy prowadzi:
 - pracownicy Wydziału Inwestycji i Remontów Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego,
 - pracownicy Wydziału Eksploatacji Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, (administratorzy poszczególnych nieruchomości, wskazani na stronach internetowych zamawiającego: <http://www.znwl.pl>; <http://www.znwl.samorzady.pl>).

§ 3

1. Strony ustalają, że Wykonawca za wykonanie czynności określonych w § 2 w budynku położonym otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto, łącznie z należnym podatkiem VAT

w kwocie zł (słownie złotych:),
co stanowi wynagrodzenie miesięczne ryczałtowe w kwocie zł (słownie złotych:
.....), w tym należny podatek VAT.

2.

§ 4

1. Za wykonanie niniejszej umowy Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości zł (słownie zł:).
2. Należności, określone w § 3 zostaną zapłacone na podstawie miesięcznych faktur wystawionych przez Wykonawcę, za dany miesiąc (dla każdej nieruchomości oddzielnie):
 - Nabywca: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź; NIP: 725-17-39-344,
 - Odbiorca: Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, ul. Kamińskiego 7/9, 91-427 Łódź,
 - Płatnik: Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, ul. Kamińskiego 7/9, 91-427 Łódź.
3. Należności wynikające z faktur, o których mowa w ust. 2, Zamawiający zobowiązuje się przekazywać na rachunek bankowy Wykonawcy określony w fakturze w terminie do 14 dni, od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
4. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo, że Wykonawca nie może zbywać na rzecz osoby trzeciej wierzytelności Zamawiającego, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 5

Niniejsza umowa obowiązuje od dnia 01.02.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 6

Informacje w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego reprezentowany przez Dyrektora
ul. Kamińskiego 7/9, 91-427 Łódź,
tel. 42 205-58-71, fax: 42 205-58-73,
adres strony internetowej: <http://www.znwl.pl>; <http://www.znwl.samorzady.pl>
e-mail: sekretariat@znwl.pl
- b) inspektorem ochrony danych w Zarządzie Nieruchomości Województwa Łódzkiego jest Pan Krzysztof Misiak, kontakt: tel. 42 205 58 71 wew. 125, adres e-mail: iod@znwl.pl,
- c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z realizacją przedmiotowego zamówienia publicznego,
- d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,
- e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w podpunkcie c, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
- f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
- g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
- h) posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych.
Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, oraz nie naruszać integralności dokumentacji związanej z przebiegiem tego postępowania,
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- i) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§ 7

1. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w razie nieterminowego lub rażącego zaniedbania obowiązków przez Wykonawcę.
2. W przypadku rozwiązania umowy w trybie określonym w ust. 1 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1.
3. W przypadku, gdy Wykonawca nie stawia się w budynku, o którym mowa w § 1 ust. 1 w czasie do 2 godzin od momentu powiadomienia o uszkodzeniu lub awarii, zapłaci karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każde rozpoczęte 2 godziny opóźnienia.
4. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi wykonania naprawy lub usunięcia awarii, o których mowa w § 2 ust. 5, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każde niedopełnienie tego obowiązku oraz będzie zobowiązany do pokrycia kosztów wykonania naprawy lub usunięcia awarii przez podmiot, któremu zamawiający zlecił wykonanie tej usługi, z wyłączeniem kosztów, o których mowa w § 2 ust. 6, tj. za zakupione elementy urządzeń instalacji będących zamiennikami elementów zużytych lub uszkodzonych.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z wykonanej usługi, niewykonania usługi lub jej nienależytego wykonania.
6. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy, w części dotyczącej przedmiotu zamówienia i należnego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadkach:
 - 1) zbycia nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 1,
 - 2) oddania nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 1 w posiadanie zależne,
 - 3) rozpoczęcia w nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 1 procesu inwestycyjnego, którego przedmiotem są roboty budowlane,
 - 4) inne zmiany, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna lub organizacyjna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy.
7. W sprawach nie ujętych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
8. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
9. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy – Załącznik nr 1.
10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Wykonawca:

.....

.....
(pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko)

.....

(adres **e-mail** do korespondencji)

.....

(nr telefonu kontaktowego)

Do:

Zarządu Nieruchomości
Województwa Łódzkiego
91-427 Łódź, ul. Kamińskiego 7/9

OFERTA WYKONANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

znak sprawy: ZP.262.004.2021

Nawiązując do Zapytania ofertowego w postępowaniu prowadzonym przy zastosowaniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.):

- oferujemy wykonanie zamówienia na świadczenie usług konserwacji instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, o zakresie oraz warunkach wykonywania czynności konserwacyjnych określonych w Opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Zapytaniu ofertowym oraz w Załączniku nr 1 i nr 2 do Zapytania ofertowego w niżej wymienionych nieruchomościach:

- 1) konserwacja instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku położonym w **Łodzi przy al. Piłsudskiego 8**, w okresie od dnia 01.02.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., za łączną kwotę:

..... zł, słownie zł:

.....

- 2) konserwacja instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku położonym w **Łodzi przy Moniuszki 7/9**^(*), w okresie od dnia 01.02.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., za łączną kwotę:

..... zł, słownie zł:

.....

^(*) usługi konserwacji podlegają dalszej odsprzedaży, współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020



- 3) konserwacja instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku położonym w **Łodzi przy ul. Solnej 14**, w okresie od dnia 01.02.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., za łączną kwotę:

..... zł, słownie zł:,
.....,

- 4) konserwacja instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku położonym w **Łodzi przy ul. Wycieczkowej 86**, w okresie od dnia 01.02.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., za łączną kwotę:

..... zł, słownie zł:,
.....,

- 5) konserwacja instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku położonym w **Łodzi przy ul. Narutowicza 122**, w okresie od dnia 01.02.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., za łączną kwotę:

..... zł, słownie zł:,
.....,

- 6) konserwacja instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku położonym w **Skierniewicach przy ul. Batorego 64D**, w okresie od dnia 01.02.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., za łączną kwotę:

..... zł, słownie zł:,
.....,

- 7) konserwacja instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku położonym w **Sieradzu przy ul. 3 Maja 7 (budynek D)**, w okresie od dnia 01.02.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., za łączną kwotę:

..... zł, słownie zł:,
.....,

- 8) konserwacja instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku położonym w **Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 2**, w okresie od dnia 01.02.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., za łączną kwotę:

..... zł, słownie zł:,
.....

Oferowane wynagrodzenie na wykonanie konserwacji instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w oferowanych budynkach jest kwotą brutto¹⁾ i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

- informujemy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i akceptujemy warunki postępowania określone w Zapytaniu ofertowym. Do dokumentów postępowania nie wnosimy zastrzeżeń,
- oświadczamy, że:
 - uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty,
 - uważamy się związani niniejszą ofertą w okresie wskazanym w Zapytaniu ofertowym,
 - w wyznaczonym terminie i miejscu dokonamy zawarcia umowy, na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącej załącznik do Zapytania ofertowego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. **

....., dnia r.
(miejscowość)

.....
(podpis)

¹ łącznie z podatkiem VAT – jeżeli wykonawca jest jego płatnikiem

² rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Informacje w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO zawarte są w rozdziale XIV Zapytania ofertowego

UWAGA: Wykonawca może złożyć oferty na wykonanie usług konserwacji instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego we wszystkich nieruchomościach - budynkach (częściach zamówienia) lub dla dowolnie wybranej/wybranych nieruchomości-budynków